



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Удмуртской Республике**
(Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике)

Ленина ул., д. 106, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426009.
Тел. (3412) 22-23-10. E-mail: gsenr@udmnet.ru. Сайт: www.18.rospotrebnadzor.ru

**Предписание об устранении выявленных нарушений
обязательных требований
от 03.10.2024г. № 2543**

Мною, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Булатовой Р.И. при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Ильинское Малопургинского Района Удмуртской Республики (сокращенное наименование - МОУ СОШ с. Ильинское) ИНН 1816002660, ОГРН 1021800643094

Адрес места нахождения юридического лица: 427824, Удмуртская Республика, Малопургинский Район, с. Ильинское, ул. Школьная, д. 11

Адрес места осуществления деятельности: 427824, Удмуртская Республика, Малопургинский Район, с. Ильинское, ул. Школьная, д. 11

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20);

В нарушение п.2.8.1 СП 2.4.3648-20, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21, полученные в результате проведенных инструментальных измерений уровни искусственной освещенности не соответствуют гигиеническим нормативам, а именно: в учебном кабинете №1 фактический уровень искусственной освещенности составил 484+19 лк (середина доски) при гигиеническом нормативе 500 лк; в столярной мастерской на уровне ученических столов/верстаков фактический уровень искусственной освещенности составил 197 ± 3 лк при гигиеническом нормативе 400 лк; в учебном кабинете №10 фактический уровень искусственной освещенности составил: 383+15 лк (середина доски) при гигиеническом нормативе 500 лк, на уровне поверхности ученических столов фактический уровень искусственной освещенности составил 278+6 лк, при гигиеническом нормативе 300 лк; в учебном кабинете №11 на уровне середины доски фактический уровень искусственной освещенности составил 487+19 лк при гигиеническом нормативе 500 лк.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений

предписываю:

1. В соответствии с табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21, обеспечить уровень искусственной освещенности в соответствии с гигиеническими нормативами, а именно: в учебном кабинете №8 на уровне середины доски 500 лк; в столярной мастерской на уровне ученических столов/верстаков 400 лк; в учебном кабинете №10 500 лк (середина доски), 300 лк на уровне середины доски: на поверхности стола; в учебном кабинете №11 500 лк (середина доски). Подтвердить результат протоколом измерения искусственной освещенности. Срок устранения нарушений: до 05.05.2025 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МОУ СОШ с. Ильинское, юридический адрес: 427824, Удмуртская Республика, Малопургинский Район, с. Ильинское, ул. Школьная, д. 11

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике по адресу: 426009, Удмуртская Республика, г. Ижевск ул. Ленина, д. 106, тел./факс 22-23-09, доб. 506 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до « 01 » декабря 2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный специалист-эксперт
отдела санитарного надзора



Булатова Р.И.

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » _____ 2024г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)