



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Удмуртской Республике**

Ленина ул., д. 106, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426009.

Тел. (3412) 222310. E-mail: gsenr@udmnet.ru. Сайт: www.18.rospotrebnadzor.ru

**Предписание о проведении мероприятий по  
предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом  
ценностям, по обеспечению предотвращения вреда жизни, здоровью  
населения  
от 04.10.2022 № 4008**

Место выдачи: Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике, г. Ижевск,  
ул. Ленина, дом 106

Мною, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления  
Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Южаковой Марией Андреевной

При проведении контрольного (надзорного) мероприятия: на основании решения о  
проведении внеплановой выездной проверки от 09.09.2022г. №538 в отношении:  
Муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с.  
Ильинское Малопургинского района Удмуртской Республики (сокращенное наименование -  
МОУ СОШ с. Ильинское)

ОГРН: 1021800643094, ИНН: 1816002660

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными  
договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми  
актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей  
и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

- п. 1 ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.99 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом  
благополучии населения» (далее Закон № 52-ФЗ)

- п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям  
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее - СП 2.4.3648-20)

- табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению  
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (далее - СанПиН  
1.2.3685-21)

- п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию  
территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому  
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации  
производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-  
противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (далее - СанПиН 2.1.3684-21)

Исследованная проба питьевой воды, отобранная 21.09.2022г. из системы холодного  
водоснабжения на пищеблоке в здании МОУ СОШ с. Ильинское, по содержанию общих  
(обобщенных) колиформных бактерий (6 КОЕ/100 см<sup>3</sup> при гигиеническом нормативе отсутствие  
в КОЕ/100 см<sup>3</sup>) и энтерококков (6 КОЕ/100 см<sup>3</sup> при гигиеническом нормативе отсутствие в  
КОЕ/100 см<sup>3</sup>) не соответствует требованиям раздела II, п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20; раздела III,  
табл. 3.5. СанПиН 1.2.3685-21 и раздела IV, п. 75 СанПиН 2.1.3684-21.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90  
Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и  
муниципальном контроле в Российской Федерации"

**С целью предотвращения причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических лиц, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами, предписываю**

МОУ СОШ с. Ильинское

ОГРН: 1021800643094, ИНН: 1816002660

Юридический адрес: 427824, Удмуртская Республика, село Ильинское., улица Школьная, дом 11

Адрес места фактического осуществления деятельности: 427824, Удмуртская Республика, село Ильинское, улица Школьная, дом 11

**провести следующие мероприятия:**

1) Промывку и дезинфекцию систем водоснабжения с обязательным лабораторным контролем качества и безопасности питьевой воды.. Промывка и дезинфекция сети считается законченной при соответствии качества воды сети гигиеническим нормативам.

Срок исполнения предписания «14» октября 2022 года. В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую документированную информацию: протоколы лабораторных исследований воды централизованного водоснабжения

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо направить в Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в срок до 14.10.2022 года по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 106, тел. 22-23-09 доб.503.

Ответственность за невыполнение предписания возлагается на МОУ СОШ с. Ильинское

**Невыполнение настоящего предписания влечет ответственность по части 1 ст. 19.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-эксперт  
отдела санитарного надзора

Южакова М.А.

С предписанием ознакомлен(а):

Директор МОУ СОШ с. Ильинское \_\_\_\_\_ Григорьева О.Л.

Предписание направлено по адресу: \_\_\_\_\_